

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Краснодарский край, Темрюкский район,
г. Темрюк, ул. Гагарина, 168А
(место составления акта)

"06" сентября 2019 г.
(дата составления акта)
15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица
N 259

По адресу/адресам: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Гагарина, 168 А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 259р-27-2019 от 19.08.2019 руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю М.А. Потемкиной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 15 муниципального образования Темрюкский район
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 15 Волкодав Наталья Анатольевна 20.08.2019 в 09-00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверок

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Авдеева Светлана Викторовна, специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Темрюкском районе

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ ДС КВ № 15 Волкодав Наталья Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: установлено

В ходе проведения проверки: установлено, предписанием должностного лица № 80п-27-2018 от 06.08.2018 МБДОУ ДС КВ № 15 МОТР предписано устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее №52-ФЗ), п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) на пищеблоке в складе холодильного оборудования, в цехе первичной обработки, в моечной, в горячем цехе, мясорыбном цехе, в прачечной пол выполнен керамической плиткой с трещинами, в переходе между зданием сада и пищеблоком, в туалете первой младшей группы пол выполнен керамической плиткой, плитка расколота, окрашена масляной краской, местами краска отслоилась; в спальнях подготовительной, средней групп линолеумное покрытие пола с нарушением целостности, допущено расхождение полос покрытия, стыки полос линолеумного покрытия не пропаяны, что затрудняет качественное проведение уборки и дезинфекции пола.

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в гладильной и постирочной стены выполнены кафельной плиткой, местами плитка расколота, имеются глубокие щели между плитками, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке в местах присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствуют воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в раздевальных детского сада не обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви детей.

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетной подготовительной группы не достаточное количество детских унитазов и раковин, установлено 3 детских унитаза и 3 детских умывальных раковины, согласно списочного состава детей (25 детей) необходимо 5 детских унитазов и 5 детских раковин, из расчета 1 унитаз и 1 раковина на 5 детей; в туалетной старшей группы не достаточное количество детских унитазов и раковин, установлено 3 детских унитаза и 3 детских раковины согласно списочного состава детей (22 ребенка) необходимо 5 детских унитазов и 5 детских раковин, из расчета 1 унитаз и 1 раковина на 5 детей.

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетах средней группы, второй младшей группы, первой младшей группы не достаточное количество детских унитазов, установлено 3 детских унитаза, при необходимости 4 детских унитаза.

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 дорожки между детскими площадками разрушены, имеют значительные выбоины.

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 3.9, 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 Беседки для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки в неудовлетворительном состоянии, разрушены стены, обвалилась штукатурка, многочисленные тещины, дощатое покрытие пола погнило, травмоопасно, в беседках старшей и второй младшей групп полностью отсутствует покрытие пола.

При проведении проверки установлено, что ранее выданное предписание должностного лица 80п-27-2018 от 06.08.2018 выполнено, а именно:

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке в складе холодильного оборудования, в цехе первичной обработки, в моечной, в горячем цехе, мясорыбном цехе, в прачечной пол выполнен керамической плиткой, проведен ремонт, трещины зашпаклеваны, вся поверхность окрашена масляной краской; в спальнях подготовительной, средней групп линолеумное покрытие пола с нарушением целостности, стыки полос линолеумного покрытия пропаяны; в переходе между зданием сада и пищеблоком, в туалете первой младшей группы проведен ремонт, пол выполнен кафельной плиткой.

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в гладильной и постирочной стены выполнены кафельной плиткой, проведен ремонт, трещины зашпаклеваны, вся поверхность окрашена масляной краской.

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке в местах присоединения каждой производственной ванны к канализации установлены сифоны с воздушным разрывом.

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в раздевальных детского сада обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви детей.

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетной подготовительной группы, в туалетной старшей группы установлено достаточное количество детских унитазов и раковин.

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетах средней группы, второй младшей группы, первой младшей группы установлено.

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 дорожки между детскими площадками отремонтированы, имеют ровную поверхность.

- ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 3.9, 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 беседки для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки отремонтированы.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - _____

Нарушений не выявлено:

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п. 5.5, 5.1, 5.2, 13.9, 4.13, 6.16.3, 6.16.2, 3.21, 3.9, 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

Авдеева Светлана Викторовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 15 Волкодав Наталья Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«06» сентября 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)