Волкодав Наталья Анатольевна

Подписан: Волкодав Наталья Анатольевна
DN: C=RU, OU=Заведующий, O=МБДОУ ДС КВ №15, CN=Волкодав Наталья Анатольевна, E=detskiy_sad-15@mail.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2023.01.09 12:33:34+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.4

Утверждаю: Заведующий
МБДОУ_____Н.А.Волкодав

ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ МБДОУ ДС КВ №15

1 Общие требования.

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации , устанавливает требования пожарной безопасности для помещения складского назначения МБДОУ ДС КВ №15 .
1.2 При содержании складского помещения работник обязан руководствоваться Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, другими нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности, и настоящей Инструкцией.

1.2 Работники складских помещений допускаются к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажей на рабочем месте. Результаты проведения инструктажей фиксируются соответственно в «Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа» и в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте», с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
1.4 Работники должны быть обучены приемам работы с огнетушителем.

1.2 1.5 **Ответственный за противопожарную безопасность на складе Малеванная Екатерина Васильевна, завхоз.Приказ №11 от 11.01.2021 года.**

2 Требования к складским помещениям.

2.1 Должны оборудоваться автоматической пожарной сигнализацией, сертифицированными первичными средствами пожаротушения.
2.2 На дверях с наружной стороны должны быть вывешены таблички с указанием категории взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения, номер телефона, фамилия и инициалы лица, ответственного за противопожарный режим помещения.
2.3 Помещения складов необходимо содержать в чистоте. Упаковочный материал удалять ежедневно по мере его накопления.
2.4 Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.

2.5 Дежурное освещение в складских помещениях, а также эксплуатация электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.
2.6 В случае отключения общего освещения в период эвакуации работники должны руководствоваться объемными самосветящимися знаками пожарной безопасности, установленными на путях эвакуации.
2.7 По окончании работы лицо, ответственное за противопожарный режим помещения, или работник, уходящий последним, должны:
проверить противопожарное состояние помещения;
обесточить электрооборудование;
закрыть окна;
выйти из помещения и закрыть дверь;
выключить освещение.

3 Требования к хранению материалов.

3.1 Работники должны знать правила и нормы хранения и складирования веществ и материалов с учетом показателей пожарной опасности.
3.2 В зависимости от сочетания свойств вещества и материалы могут быть совместимыми или несовместимыми друг с другом при хранении.
3.2.1 Несовместимые вещества и материалы:
увеличивают пожарную опасность каждого из рассмотренных материалов и веществ в от-дельности;
вызывают дополнительные трудности при тушении пожара;
усиливают экологическую обстановку при пожаре;
вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием опасных веществ.
3.3 По потенциальной опасности вызвать пожар, усиливать опасные факторы пожара, отравлять среду обитания, воздействовать на человека через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей, как при нормальных условиях, так и при пожаре. вещества и материалы делятся на разряды: безопасные; малоопасные; опасные; особо опасные.
3.4 Материалы хранятся в ящиках на стеллажах..
3.5 Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы.
3.6 Хранение и применение веществ и материалов в складских помещениях осуществлять с учетом возможности их совместного хранения на основе количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также однородности средств пожаротушения.
3.7 Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с газами, взрывчатых веществ и других взрывопожароопасных веществ и материалов **запрещены**..
3.8 Хранение канцелярских принадлежностей допускается с хранением расходных материалов производственного назначения ..

4 Запрещается:

4.1 Хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости в стеклянной таре а также, не обозначенных предупреждающими надписями «Огнеопасно», «Не распылять вблизи огня».
4.2 Оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы..
4.3 Проводить огневые и другие пожароопасные работы без наряда-допуска (разрешения) и при нахождении в помещении лиц, не участвующих, в проведении данных работ.
4.4 Курить. Пользоваться открытым источником огня.
4.5 Применять провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
4.6 Хранить в подвальных и цокольных помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы.
4.7 Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами эвакуационные пути, проходы и подходы к огнетушителям.

5 Действия персонала при пожаре.

5.1 Первый работник, обнаруживший пожар или признаки горения (задымление, запах гари, повышение температуры), немедленно должен сообщить по телефону 01 в пожарную охрану, сотрудникам охраны, указать объект и место возникновения пожара, сообщить свою фамилию.
5.2 По возможности приступить к тушению пожара имеющимися огнетушителями. При применении огнетушителей следует руководствоваться инструкцией. .
5.2.Необходимо обесточить электрооборудование;
5.3 При невозможности организовать тушение пожара немедленно покинуть здание.

С инструкцией ознакомлен:

_____	_____	_____
Подпись	расшифровка подписи	дата