Волкодав Наталья Анатольевна

Подписан: Волкодав Наталья Анатольевна
DN: C=RU, OU=Заведующий, O=МБДОУ ДС КВ №15, CN=Волкодав Наталья Анатольевна, E=detskiy_sad-15@mail.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2023.01.09 10:44:56+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.4

Утверждаю:
заведующий МБДОУ ДС КВ №15
_____ Н.А. Волкодав

МБДОУ ДС КВ № 15

Инструкция
о мерах пожарной безопасности в прачечной детского сада

1. Общие положения

1.1. Настоящая *инструкция о мерах пожарной безопасности в прачечной ДОУ* (детского сада) разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г **«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», действующих с 1 января 2021 года,** Федеральным Законом №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» с дополнениями на 27 декабря 2019г; Федеральным Законом РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 27 декабря 2018г; Приказом МЧС Российской Федерации №645 от 12.12.2007 в редакции от 22.06.20Юг "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".

1.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в прачечной ДОУ определяет главные требования пожарной безопасности к содержанию помещений прачечной в детском саду, нормы и правила поведения работников прачечной с целью обеспечения эффективной противопожарной защиты.

1.3. Работник прачечной обязан проходить пожарный инструктаж не реже чем один раз в полугодие строго соблюдать правила и требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим в помещении.

1.4. Рабочий прачечной в ДОУ должен при возникновении пожара принять все зависящие от него меры по эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.

1.5. Вся деятельность в прачечной проводится согласно регламентам, правилам технической эксплуатации оборудования и иной утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документации.

1.6. Всякое нарушение требований противопожарной защиты и приведенной инструкции о мерах пожарной безопасности в прачечной детского сада влечет за собой уголовную, административную, дисциплинарную или другую ответственность соответственно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Функциональные характеристики прачечной и специфика пожарной опасности

2.1. В прачечной ведутся производственные работы: стирка и глажка. Хранение постельного белья, спецодежды, и т.п.

2.2. <u>К главным пожароопасным факторам прачечной относятся:</u>

- чрезмерное количество белья;
- мягкий инвентарь (белье, матрасы).

1.1. Пожароопасные свойства, веществ и материалов:

1.1.1. Белье, полотенца, матрасы, спецодежда - горючие материалы. Легко возгораются от искр и огня. Возгорание может произойти после длительного невидимого тления. При увлажнении и хранении в стопках могут самовозгораться. Тушить с помощью углекислотных, порошковых огнетушителей, воды.

2.3.3. Упаковочный горючий материал. Горючая тара: тканевые и полиэтиленовые мешки.

1.2. В помещении прачечной обязательно должна вывешиваться табличка с указанием категории помещения по взрыво-пожаро-опасности, табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны, у входа в прачечную должна вывешиваться табличка с указанием ответственных лиц за противопожарную безопасность, а на открытом месте в помещении - инструкция по противопожарной защите.

2. Лица, ответственные за пожарную безопасность в прачечной

2.1. Ответственным лицом за пожарную безопасность в прачечной ДОУ назначен работник по стирке белья Пиддубняк Лидия Анатольевна
приказом №11 от 11.01.2021.

3. Максимальное количество людей, которые могут находиться в прачечной

3.1. В прачечной детского сада одновременно могут находиться не более 3 человек.

4. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в прачечной

4.1. Руководитель ДОУ должен обеспечить:

- строгое соблюдение всех требований пожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц пожарной охраны по прачечной в ДОУ;
- разработку и осуществление мер по обеспечению пожарной защиты в прачечной дошкольного образовательного учреждения;
- обучение работников прачечной детского сада необходимым мерам пожарной безопасности;
- помещение прачечной огнетушителями согласно нормам и требованиям противопожарной защиты;
- наличие инструкции о действиях рабочих прачечной по эвакуации в случае пожара, наличие планов путей эвакуации при пожаре;
- исправность систем и средств противопожарной защиты в помещении прачечной (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымовой защиты);
- обеспечивать своевременную огнезащитную обработку деревянных конструкций и изделий в прачечной, изготовленных из ткани (шторы, занавески и т.п.).
- обеспечить присутствие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях прачечной ДОУ;
- обеспечить исправность знаков пожарной защиты, в том числе обозначающих пути

эвакуации людей и эвакуационные выходы;

• обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара в прачечной;

• устанавливать порядок и сроки проведения необходимых работ по очистке вентиляционных камер в прачечной ДОУ от горючих отходов с составлением необходимого акта, но не реже одного раза в год. Согласно инструкции завода-изготовителя обеспечить проверку задерживающих огонь устройств (заслонки, клапаны и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими устройствами пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических установок отключения вентиляции при пожаре.

Рабочий прачечной должен:

• строго соблюдать требования пожарной безопасности в прачечной, поддерживать противопожарный режим согласно требованиям инструкции о мерах пожарной безопасности в прачечной ДОУ и Правил пожарной безопасности в Российской Федерации;

• осуществлять контроль состояния используемого оборудования, своевременного выполнения планового профилактического ремонта оборудования.

• соблюдать меры предосторожности, применяя предметы бытовой химии, проводя работы с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, иными опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

• не хранить горючие материалы, отходы, упаковки и контейнеры в цехах и на путях эвакуации;

• постоянно держать в чистоте и исправном состоянии технологическое и электрическое оборудование.

• соблюдать требования объектовой инструкции о мерах пожарной безопасности в ДОУ в части, его касающейся;

• уверенно знать правила и порядок вызова пожарной охраны;

• уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;;

• окончив работу закрывать окна, отключать электрические приборы, электрическое освещение, закрыть двери, сдать ключ дежурному по режиму под роспись.

6. Порядок содержания помещений прачечной и путей эвакуации

6.1. Общие правила по содержанию помещений прачечной:

• в помещении прачечной должна постоянно поддерживаться чистота.

• мусор, который можно сжечь и отходы необходимо систематически выносить (вывозить) на предназначенные для этого участки;

• противопожарные системы и установки (АПС) в прачечной необходимо постоянно содержать в исправном рабочем состоянии и в соответствии с проектной документацией.

• выходы из прачечной к эвакуационным путям нужно держать постоянно свободными и ничем не загромождать.

• в прачечной запрещено устанавливать решетки, жалюзи и похожие на них несъемные защищающие от солнца, декоративные и архитектурные устройства на окнах;

• в прачечной детского сада можно размещать только лишь необходимое технологическое оборудование.

6.2. Требования по содержанию и эксплуатации отопления, вентиляции и систем

кондиционирования воздуха в прачечной ДОУ.

В прачечной запрещается:

- использовать поврежденные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- использовать для разогрева замерзших труб отопления открытый огонь.
- выключать задерживающие огонь устройства;
- перекрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- выжигать накопившуюся в воздуховодах пыль и иные горючие вещества в системах вентиляции и кондиционирования воздуха;
- в местах забора воздуха должна полностью исключаться возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.
- хранение в вентиляционных камерах любого оборудования и материалов.

- при использовании эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов категорически запрещается загораживать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, двери) разными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и иными предметами.
- расстановка мебели и оборудования в прачечной не должна создавать препятствие при эвакуации людей.

7. Пожарная безопасность в прачечной при использовании электрического оборудования

В прачечной категорически запрещено:

7.1. Пользоваться розетками, выключателями, рубильниками, удлинителями, иными электро-установочными изделиями, имеющими неисправности, поврежденные или самодельные;

7.2. Использовать электрические провода и кабеля с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

7.3. Оборачивать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и иными горючими материалами, а также пользоваться светильниками со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;

7.4. Эксплуатировать стиральную машину без заземления и диэлектрического коврика на полу;

7.5. Использовать электрические утюги и иные электрические нагревательные приборы, без устройств тепловой защиты, не имеющих подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих возможность возникновения пожара;

7.6. Подключать, отключать стиральные машины, электроутюги, иное электрооборудование и притрагиваться к ним в ходе работы мокрыми руками.

7.7. Проводить работы на гладильном оборудовании при снятых панелях или открытых стенках, закрывающих доступ к нагревающимся частям, защита которых во время работы предусмотрена заводом-изготовителем;

7.8. Проводить глажку утюгом с неисправным терморегулятором или без него;

7.9. Использовать нестандартные (самодельные) электрические приборы, электрические обогреватели с открытой спиралью и (или) не оборудованные терморегуляторами,

а также электрические чайники без автоматики.

7.10. Применять для защиты от перегрузки и короткого замыкания некалиброванные и (или) самодельные плавящиеся вставки, а также автоматические предохранители с несоответствующим напряжением;

7.11. Нагружать электросеть потребителями электроэнергии;

7.12. Допускать заклеивание электрической проводки бумагой, материалом, завешивание плакатами, оттягивание шпагатом, развешивание одежды на выключателях, розетках, нарушение изоляции проводов;

7.13. Оставлять после ухода из помещения прачечной включенными электрическое освещение и электроприборы, электрическое оборудование;

7.14. Оставлять без контроля подключенные к сети электроприборы и оборудование;

7.15. Включать в одну розетку сразу несколько мощных потребителей электроэнергии;

7.16. Применять кабели и провода, имеющие повреждения или потерявшие защитные свойства изоляции;

7.17. Оставлять под напряжением электропровода и кабели с не заизолированными концами;

7.18. Связывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и светильники;

7.19. Применять выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и иных предметов, убирать колпаки со светильников.

7.20. Нарушать или уклоняться от выполнения любых требований настоящей инструкции по пожарной безопасности в прачечной ДОУ (детского сада).

8. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности при использовании оборудования и выполнении пожароопасных работ

8.1. В помещениях прачечной ДОУ строго запрещается:

- курение и применение открытого огня.
- вносить с собой и хранить бензин, керосин, иные горючие и легко- возгораюшиеся жидкости и вещества;
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, делать уборку помещений прачечной и оборудования используя легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

8.2. При выполнении покрасочных работ в прачечной следует:

• не завышать сменную потребность горючих - веществ на рабочем месте,

открывать емкости с горючими веществами непосредственно перед их употреблением, а после окончания работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений детского сада.

8.3. Огнеопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) в помещении прачечной следует проводить только при разрешении директора ДОУ.

8.4. При осуществлении огневых работ в прачечной следует:

- перед проведением огневых работ проветрить помещение прачечной;
- обеспечить место выполнения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ведром с водой);
- очень плотно закрыть все двери, соединяющие помещение прачечной, с другими помещениями детсада, открыть все окна;
- проводить постоянный контроль над состоянием паро-газо-воздушной среды технологического оборудования, на котором осуществляются огневые работы, и в опасной зоне.

9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов

9.1. Рабочие места в прачечной ДОУ должны ежедневно очищаться от мусора, отработанной ткани, пыли.

9.2. Расстояние от электросветильников до хранящихся горючих материалов должно составлять минимум 50 см.

9.3. Горючие вещества и материалы (ткань, бумага и т.д.) должны ежедневно выноситься и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе детского сада.

9.4. Все оборудование прачечной по завершении рабочего дня должно быть отключено.

С инструкцией ознакомлена:

_____ _____ _____

Подпись расшифровка подписи дата